

房屋质量检查记录 (安装)

序号	质量检查项目	客厅	主卧室	餐厅	卫生间	厨房	阳台、露台	要求
1	给水管有无渗漏、堵塞	--		--			--	应无渗漏
2	给水管过高						--	不应高出地面
3	穿越楼板处有无渗漏	--		--			--	应无渗漏
4	排水管有无渗漏	--		--				应无渗漏
5	排水管有无倒坡	--		--				GB50212—2002 5.2.3 条规定生活污水管道度必须符合设计要求
6	空调孔与排水管有无冲突			--	--	--		应无冲突
7	排水管是否堵塞	--		--				通球记录见附表
8	排水支管是否低于门窗顶	--		--			--	不得于低于门窗
9	地漏排水是否通畅	--		--				必须通畅
10	通气管高度、位置是否合理	--	--	--	--	--		GB50242—2002 5.2.10 条规定不得与风道或烟道连接。应高出屋面 300mm。在通气管出口 4 米以内有门窗时，应高出门窗顶 600mm 或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面 2 米
11	穿越楼板处有无渗漏	--						不得渗漏 (参阅楼地面)

存在问题:

无渗漏现象

参加人员签字:

反馈复验意见:

07 年 10 月 27 日

验收人员签字:

年 月 日