

房屋质量检查记录（安装）

序号	质量检查项目	客厅	主卧室	主卧卫生间	餐厅	次卧室	书房	卫生间	厨房	阳台、露台、屋面	要求
12	开关板										GB50303—2002 2.2.2 条规定开关边缘距门窗口边缘的距离 15-20，距地面高度 1300. 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光洁，无裂纹，无划伤. 22.1.4 条规定同一建筑物的开关用同一系列产品，操做灵活、接触可靠
13	电源数量										GB50096—1999 6.5.4 条规定卧室、厨房设置一个单相三线和单相二线的插座两组，起居室设置一个单相三线和单相二线的插座三组，布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处设置专用单相三线插座各一个。
14	插座安装										GB50303—2002 2.2.1 条规定 同一室内安装高度一致，暗装的插座面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光洁，无裂纹，无划伤
15	电线线径是否达到设计要求、标识清楚										应达到
16	户内箱内接线正确、标识完整										GB50303—2002 6.2.8 条规定接线整齐，回路编号齐全，标识正确
17	卫生间、露台开关、插座	---	---		---	---	---		---		GB50303—2002 22.1.3 条规定潮湿场所采用密封型并带接地点触头的保护形插座，安装高度不低于 1500
18	空调插座与空调孔位置是否一致			---				---	---	---	应一致
19	强排孔设置										GB50096-1999 6.4.3 条规定无外窗的卫生间，应设置防回流可构造的排气通风道，并预留安装排气机械的位置和条件
20	预留孔洞与排水管、雨水管有无冲突										应无冲突
存在问题: 阁楼空调孔和空调插座位置不一致											
参加人员签字: 弱电配电箱和开关均在门后, 不够合理. 需装修时移位. 07 年 10 月 28 日											
反馈复验意见:											
验收人员签字:											